



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА  
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 16.06. 2015р.

№ 05.03.02-04/ 25804

Покриття захисне Р.ТЕРМОРОН™ ФАСАД.І.П. Гі; покриття захисне Р.ТЕРМОРОН™ МЕТАЛ.І.П. Гі виготовлені відповідно до ДСТУ Б В.2.7-233:2010 «Будівельні матеріали. Суміші будівельні рідкі модифіковані» Загальні технічні умови

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 20.30

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

побут, будівництво, оптово-роздрібна торгівля

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО МІКРОСФЕРА», Україна, 53304, Дніпропетровська обл., м. Орджонікідзе, вул. Партизанська, 1, код ЄДРПОУ: 38711619

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО МІКРОСФЕРА», Україна, 53304, Дніпропетровська обл., м. Орджонікідзе, вул. Партизанська, 1, код ЄДРПОУ: 38711619

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

продукція вітчизняного виробника

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: вміст хімічних речовин у повітрі робочої зони не повинен перевищувати ГДК (мг/м<sup>3</sup>): акрилонітрилу – 0,5 (2 клас небезпеки, «п»), титану діоксиду - 10 (4 клас небезпеки, «а»), кремнію діоксиду - 2 (4 клас небезпеки, «а», Ф); згідно вимог СН 4617-88 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». Ефективна сумарна питома активність природних радіонуклідів – не перевищує 370 Бк/кг згідно НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України». При попаданні на шкіру та слизові оболонки суміші чинять подразнюючу дію.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні зазначеної продукції необхідно дотримуватись вимог даного висновку, рекомендацій виробника. Контроль за вмістом хімічних речовин у повітрі робочої зони працюючих здійснюється за діючими МВ (методичними вказівками) згідно 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» Працюючі повинні бути забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту шкіри, органів дихання.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Покриття захисне Р.ТЕРМОРОН™ ФАСАД.І.П. Гі; покриття захисне Р.ТЕРМОРОН™ МЕТАЛ.І.П. Гі виготовлені відповідно до ДСТУ Б В.2.7-233:2010 «Будівельні матеріали. Суміші будівельні рідкі модифіковані» Загальні технічні умови, за наданим заявником